



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

DETERMINA A CONTRARRE PROT. **1709** /2021

Dato atto che si rende necessario procedere, al fine di assicurare un regolare, funzionale espletamento dei compiti istituzionali anche ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., procedere a taluni lavori di minuta manutenzione, di cui all'allegata nota prot. 1675/2021, a firma del tecnico convenzionato, geometra Di Gennaro Francesco;
visto il preventivo prot. 124/2021, prodotto dalla ditta ITA srl, già affidataria delle prestazioni di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione, giusta contratto stipulato dalla Corte di Appello di Napoli, dell'importo complessivo di euro 196,62, oltre iva;
dato atto che il suddetto importo è stato ritenuto congruo dal tecnico convenzionato giusta su menzionata nota prot.1675/2021;
dato atto di imputare la spesa di cui al punto che immediatamente precede sul cap. 1550 – minuta manutenzione – esercizio finanziario 2021, ove sussiste la necessaria copertura finanziaria, come da nota prot. 3035/2021 della Procura Generale della Repubblica di Napoli;
visto l'art. 1 – comma 450 – L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 – comma 130 – L.n. 145/2018;
dato atto che è stato acquisito il DURC;
dato atto che la suddetta determina sarà sottoposta a ratifica da parte della CPC nella prima seduta utile;
ciò posto;

DECRETA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
- 2) di affidare, così come affida, la prestazione di cui alla parte narrativa che precede, e di cui alla relazione tecnica prot. 1675/2021 ed al preventivo prot. 124/2021 (allegati al presente atto di determina al fine di costituirne parte integrante e sostanziale), alla ditta ITA srl per l'importo di euro 196,62, iva esclusa;
- 3) di dare atto che: a) il RUP è individuato nel funzionario giud. Di Riso Mariapina; b) non sussistono rischi da interferenza – valutazione del Datore di lavoro - non ovviabili con misure organizzative interne, con incarico, in tal senso, al direttore dei lavori; c) si procederà al pagamento a prestazione regolarmente effettuata certificata dal tecnico convenzionato, geometra Di Gennaro Francesco, nominato direttore dei lavori, nonché a seguito di presentazione di regolare fattura; d) la prestazione dovrà essere effettuata entro il termine massimo del 27/07/2021, con preannuncio dell'inizio dell'attività al geometra Di Gennaro Francesco;
- 4) di rimettere la presente determina, con gli ivi acclusi allegati, alla ditta interessata, al tecnico convenzionato, al Rup, anche per l'inserimento nel SIGEG, e al funz. Di Riso Pasquale per la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Torre Annunziata, 19.7.2021



*Procuratore della Repubblica
Dott. Nunzio Fragliasso*

Copia

CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Città Metropolitana di Napoli

AREA 3° LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE EDIFICI - DEMANIO



Edilizia Giudiziaria

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Torre Annunziata

14 LUG 2021

PROTOCOLLO N. 1675/E

*F. P. Di Gennaro
1675 + con
14/7/2021*

Al Dirigente Amministrativo della
Procura di Torre Annunziata
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia

Oggetto: Intervento per la sostituzione degli attuatori elettromeccanici installati al IV Piano nella stanza 403.

La presente per riscontrare l' idoneità e la congruità del preventivo n° 124 del 13/07/2021 presentato dalla Società I.T.A. S.r.l. per la sostituzione degli attuatori elettromeccanici ad azione on/off compatibile con valvole da radiatore termostattabili, valvole per fan-coll e collettori. Calotta in materiale polimerico autoestinguente. Ghiera filettata in ottone nichelato M30x1,5, normalmente chiusa.

Il tutto dato in opera a perfetta regola d' arte compreso la rimozione e lo smaltimento dei materiali rimossi, oneri, forniture e prestazioni per il collegamento alle tubazioni esistenti così' come rappresentato dettagliatamente nell' allegato preventivo di spesa.

Il preventivo e' da ritenersi congruo stante l' obbligo della successiva liquidazione ai sensi e per gli effetti del vigente contratto di appalto.

Torre Annunziata li 14.07.2021



Il Responsabile Edilizia Giudiziaria
Geom. Francesco Di Gennaro